

# 認定書

国住指第 2481 号  
平成 26 年 1 月 22 日

シーシーアイ株式会社  
代表取締役社長 岡部 修二 様  
株式会社小島製作所  
代表取締役 小島 誠造 様

国土交通大臣 太田 昭宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ（防火区画貫通部 1 時間遮炎性能）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号

PS060FL-0724

2. 認定をした構造方法等の名称

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモルタル  
充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

3. 認定をした構造方法等の内容

別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。